

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

OBRA: CRECHE MUNICIPAL JUSTO HENRIQUE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
LOCAL: RUA JOÃO BONINI, 45

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NPT 11. VER MEMORIAL DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES CONFORME NPT 20.	
EXTINTORES	Água Pressurizada – 2A Pó Químico Seco BC – 20 B:C Gás Carbônico BC – 5 B:C	Espuma Mecânica – 2A : 20BC Espuma Mecânica Sobrerrodas – 6A : 40BC Pó Químico Seco BC Sobrerrodas – 80 B:C

CARGA DE INCÊNDIO - NPT 14			
OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m ²
E	PRÉ ESCOLA	E-5	300 MJ/m ²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO	
LEVE		300 MJ/m ²	

Rafael Augusto Pelegrine Rocha - Engenheiro Civil - CREA PR 13.0486/D